



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)
660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21
Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,
E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 1036

г. Красноярск

« 23 »

января 2024 г.

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Низовой Татьяной Викторовной, при проведении профилактического визита в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 147» (далее – МАОУ СШ № 147), юридический адрес: 660127, г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 4А, ИНН 2465040835, ОГРН 1022402478779,

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не обеспечены полы покрытием без дефектов и повреждений, а именно: в лаборантской кабинета физики № 2-27, в кабинете математики № 3-11, процедурном кабинете, кабинете врача, раздевалке для начальных классов, напольное покрытие застелено линолеумом, линолеум с дефектами, дырами, потертостями; в зале для фитнеса напольное покрытие выполнено линолеумом с темными пятнами и повреждениями; в туалете для девочек и для мальчиков на 1 этаже напольное покрытие выполнено плиткой, имеется неровная поверхность, трещины, в спортивном зале, актовом зале деревянные полы окрашены с дефектами (щели, потертости), не ровные, в обеденном зале бетонный пол с дефектами, выбоинами, сколами;

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не обеспечены стены и потолки покрытием без дефектов и повреждений, следами подтеков, а именно: стены и потолок в спортивном зале, обеденном зале, зале для фитнеса, мягком зале, кабинетах математики №№ 3-11, 3-13, в кабинете биологии № 3-25, раздевалке для средних и старших классов, в туалетах для мальчиков и для девочек на 1 этаже, процедурном кабинете, кабинете

врача с дефектами, отслоение штукатурки, имеются следы протекания, нарушена целостность поверхности, потолок в кабинете математики № 3-12, кабинете биологии № 3-14 с дефектами, отслоение штукатурки, нарушена целостность поверхности;

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» оконные блоки в актовом зале, обеденном зале, спортивном зале, раздевалке средних и старших классов, туалетах для мальчиков и девочек на 1 этаже, кабинетах №№ 2-34, 2-35 начальных классов, 2-17, 3-28, 3-15, 3-03 английского языка, 3-31, 3-10 математики, 3-23 лаборантская обществознания, 3-20 цент инициатив, 3-06, 3-04,, 3-02 русского языка, 3-04, 2-04 лаборантских начальных классов, в зоне рекреации 1, 2, 3 этажей деревянные с дефектами покрытия (трещины, отслоение лакокрасочного покрытия), с нарушением целостности стеклопакета (трещины);

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» санитарно-техническое оборудование с дефектами, а именно в туалетах для мальчиков и для девочек на 1 этаже унитазы с трещинами;

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не обеспечена столовая мебель (столы, стулья) в обеденном зале покрытием без дефектов и повреждений, а именно: столы и стулья имеют дефекты и повреждения покрытия, не ровная, шероховатая поверхность, с отбитыми краями, дефекты облицовки;

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не обеспечиваются измеренные уровни искусственного освещения гигиеническим нормативам, а именно: в большом спортивном зале составили 90 ± 6 лк, при гигиеническом нормативе 200 лк, в кабинете географии № 3-26 - 263 ± 18 лк, при гигиеническом нормативе 300 лк.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11⁴ постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить полы покрытием без дефектов и повреждений в лаборантской кабинета физики № 2-27, в кабинете математики № 3-11, процедурном кабинете, кабинете врача, раздевалке для начальных

классов, в зале для фитнеса, в туалете для девочек и для мальчиков на 1 этаже, в спортивном зале, актовом зале, в обеденном зале;

- устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить стены и потолок покрытием без дефектов, повреждений, следов подтеков в спортивном зале, обеденном зале, зале для фитнеса, мягком зале, кабинетах математики №№ 3-11, 3-13, в кабинете биологии № 3-25, раздевалке для средних и старших классов, в туалетах для мальчиков и для девочек на 1 этаже, процедурном кабинете, кабинете врача, в кабинете математики № 3-12, кабинете биологии № 3-14;

- устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить оконные блоки в актовом зале, обеденном зале, спортивном зале, раздевалке средних и старших классов, туалетах для мальчиков и девочек на 1 этаже, кабинетах №№ 2-34, 2-35 начальных классов, 2-17, 3-28, 3-15, 3-03 английского языка, 3-31, 3-10 математики, 3-23 лаборантская обществознания, 3-20 цент инициатив, 3-06, 3-04,, 3-02 русского языка, 3-04, 2-04 лаборантских начальных классов, в зоне рекреации 1, 2, 3 этажей покрытием, позволяющим обеспечить проведение текущей и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, обеспечить возможность чистку оконных стекол;

- устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить целостность санитарно-технического оборудования в туалетах для мальчиков и для девочек на 1 этаже;

- устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить столовую мебель (столы, стулья) в обеденном зале покрытием без дефектов и повреждений;

- устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: обеспечить уровни искусственного освещения определенные требованиями гигиенических нормативов в большом спортивном зале, в кабинете географии № 3-26.

Срок исполнения настоящего предписания: **04.08.2025 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ СШ № 147, 660127, г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 4А.


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21, E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 04 августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора за качеством и
безопасностью питания,
условиями воспитания и
обучения

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)


Т.В. Низова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 23 » января 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)



Предписание направлено по адресу:
